



DIAGRAMA UNIFILAR

QTA-01



TAG	A	DESCRIÇÃO
Q0.1	4000	Geral Gerador 2 CUMMINS
Q0.2	4000	Geral Rede PNBT-TR
Q1	4000	PN-C

LAY OUT  
VISTA FRONTAL  
PAINEL: QTA-01 - 380V - 60HZ  
CIRC. ALIMEN.: VEM DO PNBT TR (REDE) E GERADOR 2 (CUMMINS)



Revisão	Emissão	Descrição	Data	Desenhado	Verificado	Aprovado
0	E	CONFORME CONSTRUÍDO	05/10/2020	CRC	CRC	CRC
Revisão do Projeto						
Tipos de Emissão		(A) PRELIMINAR (C) APROVADO (E) CONFORME CONSTRUÍDO (G) CONFORME COMPRADO (I) CONHECIMENTO (B) PARA APROVAÇÃO (D) PARA CONSTRUÇÃO (F) PARA COMPRA (H) CANCELADO				
 Rua Maria das Dores de Melo, 131 Votorantim Park 1 - Votorantim/SP Cep: 18113-880 email-metodosorocaba@gmail.com Tel (15) 3019 7121			Cliente: Prymian Fibras Óticas Brasil Ltda Rua Chiori Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP			
Desenhado por:	Data:	Título:				
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	Diagrama Unifilar - As Built QTA 01 (PNBT-TR CUMMINS) - 380V SALA PAINÉIS BT - 02				
Verificado por:	Data:	Revisado em:				
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	-				
Aprovado por:	Data:	Escala:		Folha:		
CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	05/10/2020	-		S/E 07/139		
Número do desenho:			Número do desenho cliente:			
PRY-EL-DUNI-QTA 01 380V - 07/139-R00 - FA3			-			