


DIAGRAMA UNIFILAR

PN-C-23


VEM DO PN-C-21



| TAG | A | DESCRIÇÃO |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Q0 | 100 | Geral |
| Q1 | 16 | Iluminação - Sala UPS |
| Q2 | 16 | Iluminação - Sala Painéis BT-01 |
| Q3 | 16 | Iluminação de Emergência - Sala Painéis BT-01/Sala PNMT/ Sala TR |
| Q4 | 16 | Iluminação - Sala Painéis BT-02 e Iluminação de Emergência - Sala Painéis BT-02 |
| Q5 | 16 | Tomadas - Sala UPS |
| Q6 | 20 | Iluminação - Sala Painéis BT-01 e Tomadas - Sala Painéis BT-02 |
| Q7 | 16 | Reserva |

LAY OUT
VISTA FRONTAL

PAINEL: PN-C-23 - 380V- 60Hz
CIRC. ALIMEN.: VEM DO PN-C-21



| Revisão | Emissão | Descrição | Data | Desenhado | Verificado | Aprovado |
|---------|---------|---------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 0 | E | CONFORME CONSTRUÍDO | 05/10/2020 | CRC | CRC | CRC |

| Revisão do Projeto | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Tipos de Emissão | (A) PRELIMINAR | (C) APROVADO | (E) CONFORME CONSTRUÍDO | (G) CONFORME COMPRADO | (I) CONHECIMENTO | |
| | (B) PARA APROVAÇÃO | (D) PARA CONSTRUÇÃO | (F) PARA COMPRA | (H) CANCELADO | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Rua Maria das Dores de Melo Res. Votorantim Park I - Votorantim/SP Cep: 18113-880 eng.metodosorocaba@gmail.com Tel (15) 3019.7121/99748.1269/99862.7467 | Cliente: Prysman Fibras Óticas Brasil Ltda Rua Chirri Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP | | |
| | Desenhado por: CLÁUDIO ROBERTO CIRINO | Data: 05/10/2020 | Título: Diagrama Unifilar - As Built PN-C-23 380V SALA PAINÉIS BT - 01 | |
| Verificado por: CLÁUDIO ROBERTO CIRINO | Data: 05/10/2020 | Revisado em: - | Escala: S/E | Folha: 29/139 |
| Número do desenho: PRY-EL-DUNI-PN-C-23 - 29/139-R00 - FA4 | Número do desenho cliente: | | - | |