


DIAGRAMA UNIFILAR

PN-F-03

VEM DO PN-F




TAG	A	DESCRIÇÃO
Q0	100	Geral
Q1	25	Reserva
Q2	25	END ROD SAW
Q3	25	QDL Emergência - Iluminação (PCVD/APVD)
Q4	40	Reserva
Q5	40	Reserva
Q6	40	Reserva

LAY OUT
VISTA FRONTAL

PAINEL: PN-F-03 - 380V - 60Hz

CIRC. ALIMEN.: VEM DO PN-F



0	E	CONFORME CONSTRUÍDO	05/10/2020	CRC	CRC	CRC
Revisão:	Emissão:	Descrição:	Data:	Desenhado:	Verificado:	Aprovado:
Revisão do Projeto						
Tipos de Emissão		(A) PRELIMINAR (C) APROVADO (E) CONFORME CONSTRUÍDO (G) CONFORME COMPRADO (I) CONHECIMENTO (B) PARA APROVAÇÃO (D) PARA CONSTRUÇÃO (F) PARA COMPRA (H) CANCELADO				
 Rua Maria das Dores de Melo Res. Votorantim Park I - Votorantim/SP Cep: 18113-880 eng.metodosorocaba@gmail.com Tel (15) 3019.7121/99748.1269/99862.7467			Cliente: Prysmian Fibras Óticas Brasil Ltda Rua Chiori Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP			
Desenhado por:	CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data:	05/10/2020	Título:		
Verificado por:	CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data:	05/10/2020	Diagrama Unifilar - As Built PN-F-03 380V PISO TÉCNICO		
Aprovado por:	CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data:	05/10/2020	Revisado em:	Escala:	Folha:
Número do desenho:				Número do desenho cliente:		
PRY-EL-DUNI-PN-F-03 - 43/139-R00 - FA4						