


DIAGRAMA UNIFILAR

QD-01 (PROOFTESTERS)

VEM DO PN-BI-01 (PROOFTESTERS)




TAG	A	DESCRIÇÃO
Q0	200	Geral
Q1	63	TR PROOF 6
Q2	63	TR PROOF 8
Q3	63	TR PROOF 4
Q4	63	CARGA (DESLIGADA/DESATIVADA)
Q5	63	TR PROOF 3
Q6	63	TR PROOF 7
Q7	63	Reserva
Q8	63	TR PROOF 5
Q9	63	CARGA (DESLIGADA/DESATIVADA)
Q10	63	PN-C-01 (Tomadas dos Proofs)

OBSERVAÇÃO: CARGA DESLIGADA/DESATIVADA AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO PARA SER RETIRADO OS CABOS.

LAY OUT
VISTA FRONTAL

PAINEL: QD-01 (PROOFTESTERS) - 380V - 60Hz
CIRC. ALIMEN.: VEM DO PN-BI-01 (PROOFTESTERS)



Revisão	Emissão	Descrição	Data	Desenhado	Verificado	Aprovado
0	E	CONFORME CONSTRUÍDO	05/10/2020	CRC	CRC	CRC

Revisão do Projeto						
Tipos de Emissão		(A) PRELIMINAR	(C) APROVADO	(E) CONFORME CONSTRUÍDO	(G) CONFORME COMPRADO	(I) CONHECIMENTO
		(B) PARA APROVAÇÃO	(D) PARA CONSTRUÇÃO	(F) PARA COMPRA	(H) CANCELADO	

	Rua Maria das Dores de Melo Res. Votorantim Park I - Votorantim/SP Cep: 18113-880 eng.metodosorocaba@gmail.com Tel (15) 3019.7121/99748.1269/99862.7467		Cliente: Prysmian Fibras Óticas Brasil Ltda Rua Chirri Maluf, 210 - Alto da Boa Vista Sorocaba - SP	
	Desenhado por: CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data: 05/10/2020	Título: Diagrama Unifilar - As Built QD-01 (PROOFTESTERS) 380V MEASURE	
Verificado por: CLÁUDIO ROBERTO CIRINO	Data: 05/10/2020	Revisado em: -	Escala: -	Folha: S/E 51/139
Número do desenho: PRY-EL-DUN-QD-01 (PROOFTESTERS) - 51/139-R00 - FA4		Número do desenho cliente:		